



AB 528

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jasle

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

ul. Koralewskiego 13

38-200 Jasło

www.sanepidjaslo.pl

tel: (13) 446 30 09, fax: (13) 446 34 66,

e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl

Jasło, dnia 20.11.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR POL/HK-491/5171/1079/2012

1. Nazwa i adres klienta: *Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
38-230 Nowy Żmigród, ul. Jasielska 25*
2. Identyfikacja próbki: a/ rodzaj: *woda przeznaczona do spożycia przez ludzi*
b/miejsce pobrania: *wodociąg dla miejscowości Nowy Żmigród –
Urząd Gminy (1805PPPW0007)*
3. Stan próbki w chwili przyjęcia do badań: *bez zastrzeżeń*
4. Kod próbki: *5171/1079/2012*
5. Data przyjęcia próbki do badań: *16.11.2012*
6. Badania rozpoczęto: *16.11.2012* Badania zakończono: *16.11.2012*
7. Podstawa przeprowadzenia badań: a/ zlecenie – *Umowa nr 6/2012/HK z dnia 23.01.2012*
b/ protokół pobrania próbki Nr: *PSK.453-6-230/12*
8. Próbkę pobrał i dostarczył: *przedstawiciel PSSE w Jasle*

9. Wyniki badań:

Nazwa badanego parametru	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna zawartość ²⁾	Wynik końcowy badania ¹⁾	Zastosowana metoda badawcza
Mętność	NTU	1	1,6 ± 0,2	PN-EN ISO 7027:2003

¹⁾ niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i k=2 (nie uwzględnia etapu pobierania próbek)

²⁾ wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 , Dz.U. nr 61 poz.417)

10. Przebieg badania: *badanie przebiegało bez odchyłeń i odstępstw*

11. Podwykonawcy: *nie dotyczy*

12. Badania wykonał : *Aneta Turek*

Autoryzował

.....
(funkcja i podpis)

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
Zatwierdził
mgr inż. Jerzy Papiak

.....
(funkcja i podpis)

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Laboratorium udostępni Klientowi wszelkie dodatkowe informacje n/t wykonanych badań.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Dyrektora PSSE powielane inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach.